



**FRONIUS INTERNATIONAL GmbH, Günter Fronius Strasse 1,
A-4600 Wels, Austria**

erklärt hiermit, dass die Photovoltaik-Wechselrichter

**FRONIUS IG15, FRONIUS IG20, FRONIUS IG30, FRONIUS IG40,
FRONIUS IG60HV**

folgenden, für den Netzparallelbetrieb geltenden Vorschriften, entsprechen:

„Richtlinie für den Netzparallelbetrieb von Photovoltaik-Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz“ der VDEW (Ausgabe 2004)

„Technische Richtlinien für den Parallelbetrieb von Photovoltaik-Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens“ des Verbandes der E-Werke Österreichs.“

die Wechselrichter

**FRONIUS IG15, FRONIUS IG20, FRONIUS IG30, FRONIUS IG40,
FRONIUS IG60HV**

erfüllen weiters die Bedingungen einer selbstständig wirkenden Freischnittstelle, bestehend aus zwei voneinander unabhängigen diversitären, parallelen Einrichtungen zur Netzüberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in Reihe (ENS), wie sie vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft festgelegt und in beiliegender Bestätigung für die Wechselrichter geprüft wurden.

Wels, 03.01.2006

**Fronius International GmbH
Division Solar Electronics**

Christoph Panhuber
Leiter Sparte Solarelektronik