

# Certificate



Registration No.: AK 60125279 0001 Page 1/2

Report No.: 28110499 003

**License Holder:**

FRONIUS International GmbH  
Gunter Fronius-Strasse 1  
4600 Thalheim bei Wels  
Austria

**Product:**

Solar grid tied inverter

**Trademark:**

FRONIUS

**Manufacturing Plant(s):**

FRONIUS International GmbH  
Fronius Strasse 5  
4642 Sattledt  
Austria

**Model:**

Fronius Primo 8.2-1  
Fronius Primo 6.0-1  
Fronius Primo 5.0-1  
Fronius Primo 5.0-1 AUS  
Fronius Primo 4.6-1  
Fronius Primo 4.0-1  
Fronius Primo 3.6-1  
Fronius Primo 3.5-1  
Fronius Primo 3.0-1

**Basis:**

**CEI 0-21: 2016-07 + V1-2017**  
"Rules for the connection to the  
LV electrical Utilities

**Factory Inspection \*\***  
To document the consistent quality of  
the product factory inspection are  
performed periodically.

**Remarks:**

\* The SUB-Manufacturing plants are under a periodic factory surveillance programme which is documented in inspection report.

\*\* The report of the factory inspection includes the requirements of GSE applicative rules.

In detail, visit has been performed to each factory and inspection of manufacturing process and components' check have been performed in order to guarantee a constant quality level as used for type test for compliance to CEI 0-21, for LV connection.

Components' check has been based on the list of critical components indicated in the test report issued for type test for compliance to CEI EN 62109-1 (test report issued by an accredited testing Laboratory recognized under ILAC agreement).

29.11.2017

Certification Body

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Piva'.

M. Piva



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2016-07+V1:2017-07  
 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-21:2016-07+ V1:2017-07  
 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities"



# Certificate No.: AK 60125279 0001

Page 2/2

**TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**  
**TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERRED TO:**

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Costruttore**  
 Manufacturer **FRONIUS International GmbH**  
 Guenter Fronius-Strasse1 4600 Thalheim bei Wels - Austria

Model	Rated Output Current (A)	Maximum apparent power (VA)	Nominal active power (W) @ cosφ 0.9
Fronius Primo 8.2-1	35.7	8200	7380
Fronius Primo 6.0-1	26.1	6000	5400
Fronius Primo 5.0-1	21.7	5000	4500
Fronius Primo 5.0-1 AUS	20.0	5000	4500
Fronius Primo 4.6-1	20.0	4600	4140
Fronius Primo 4.0-1	17.4	4000	3600
Fronius Primo 3.6-1	16.0	3680	3312
Fronius Primo 3.5-1	15.2	3500	3150
Fronius Primo 3.0-1	13.0	3000	2700

**Firmware release** RECERBO: V0.3.13.4; PRIMOPS8-2: V0.25.9.0; PRIMOFIL8ROW: V0.6.34.4

**Numero di Fasi**  
 Number of Phases **Monofase / Mono-phase**

**Note**  
 Remarks **Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0.5% della corrente nominale.**  
*The device is capable to limit the I<sub>dc</sub> to 0.5 % of the nominal current*

**Laboratorio di Prova**  
 Test Laboratory **TÜV Rheinland Italia S.r.l. (Accreditamento ACCREDIA N. 1356)**

**Esaminati i Fascicoli Prove N.: 28110499 001 / 003 emesso da TÜV Rheinland Italia S.r.l.**  
*Having assessed the Test File N.: 28110499 001 / 003 issued by TÜV Rheinland Italia S.r.l.*

si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2016-07+V1:2017-07 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
 we declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2016-07+V1:2017-07 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities".

**Validità della Dichiarazione**  
 Validity of the Declaration Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicati, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche ai prodotti, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.  
*This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.*

Date: 29.11.2017

Certification Body

Signature :

*M. Piva*  
 M. Piva



**TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystraße 2 – 90431 Nürnberg**