

**Product certificate number / Certificado de producto número**

**No: 2613/0865/3/E4-CER**

**Manufacturer / Fabricante**

**Fronius International GmbH**  
Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt, Austria

**Trademark / Logotipo**



**Model/ Modelo**

**FRONIUS SYMO 10.0-3-M / FRONIUS SYMO 12.5-3-M /  
FRONIUS SYMO 15.0-3-M / FRONIUS SYMO 17.5-3-M /  
Fronius SYMO 20.0-3-M**

**Type of generating unit/  
Tipo de aparato**

**Static Power Converter/ Convertidor de potencia estático**

**Technical Data/  
Datos técnicos**

<b>Nominal Power / Potencia nominal</b>	<b>10 kW</b>	<b>12,5 kW</b>	<b>15 kW</b>	<b>17,5 kW</b>	<b>20 kW</b>
<b>Nominal Voltage / Tensión Nominal</b>	<b>220-230 V</b>				
<b>Nominal Frequency / Frecuencia nominal</b>	<b>50 Hz</b>				
<b>Firmware version / Version de Firmware</b>	<b>RECERBO: V0.3.23.0 Power Stage: V1.2.11.1 Filter: V0.9.24.1</b>				
<b>Number of phases / Número de fases</b>	<b>Three phase / Trifásico</b>				
<b>Isolation Transformer / Trasformador de aislamiento</b>	<b>NO / NO</b>				

**Network connection rule/  
Código de red**

**UNE 206 007-1 IN:2013**, Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / *La unidad generadora antes mencionada está certificada conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065.*

This certificate cancels and supersedes certificate number 2613/0865/3/E3-CER / *Este certificado cancela y sustituye al certificado con referencia 2613/0865/3/E3-CER.*

This certificate is valid until/ *Este certificado es válido hasta:* 26<sup>th</sup> of February 2023 / *26 de Febrero de 2023*  
First issued on / *Primera emisión en:* 26<sup>th</sup> of February 2014 / *26 de Febrero de 2014*

**Madrid, 03 de febrero de 2020**

**Daniel Arranz Muñiz**  
Certification Manager

