

Product certificate number / Certificado de producto número

No: 2613/0865/3/E3-CER

Manufacturer/Fabricante

Fronius International GmbH  
Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt, Austria

Trademark



Model/ Modelo

FRONIUS SYMO 10.0-3-M / FRONIUS SYMO 12.5-3-M /  
FRONIUS SYMO 15.0-3-M / FRONIUS SYMO 17.5-3-M /  
Fronius SYMO 20.0-3-M

Type of generating unit/  
Tipo de aparato

Static Power Converter/ Convertidor de potencia estático

Technical Data/  
Datos técnicos

<b>Nominal Power / Potencia nominal</b>	<b>10 kW</b>	<b>12,5 kW</b>	<b>15 kW</b>	<b>17,5 kW</b>	<b>20 kW</b>
<b>Nominal Voltage / Tensión Nominal</b>	<b>220-230 V</b>				
<b>Nominal Frequency / Frecuencia nominal</b>	<b>50 Hz</b>				
<b>Firmware version / Version de Firmware</b>	<b>RECERBO: V0.3.14.8 Power Stage: V0.26.22.0 Filter: V0.9.24.1</b>				
<b>Number of phases / Número de fases</b>	<b>Three phase / Trifásico</b>				
<b>Isolation Transformer / Transformador de aislamiento</b>	<b>NO / NO</b>				

Network connection rule/  
Código de red

**UNE 206 007-1 IN:2013**, Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / La unidad generadora antes mencionada está certificada conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate cancels and supersedes certificate number 2613/0865/3/E2-CER / Este certificado cancela y sustituye al certificado con referencia 2613/0865/3/E2-CER.

This certificate is valid until/ Este certificado es válido hasta: 17<sup>th</sup> of January 2020/ 17 de Enero de 2020

Madrid, 04 de Julio de 2018

Daniel Arranz Muñiz  
Certification Manager

