



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Produkt <i>Product</i>	PV-Wechselrichter mit selbsttätiger Freischaltstelle <i>PV-Power converter with automatic disconnection device</i>
Typenbezeichnung <i>Model/Type reference</i>	Fronius Eco 25.0-3-S Fronius Eco 27.0-3-S
Firmwareversion	SW1: V 0.16.8.3 ; SW2: V 0.5.10.4
Betriebsdaten und Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	Max. Eingangsspannung DC: 1000 V Nennspannung: 3/N/PE AC 400/230 V / 50 Hz Nennleistung: 25,0 kW für Typ Eco 25.0-3-S 27,0 kW für Typ Eco 27.0-3-S <i>Maximum DC input voltage: 1000 V</i> <i>Rated AC voltage : 3/N/PE AC 400/230 V / 50 Hz</i> <i>Nominal power: 25.0 kW for type Eco 25.0-3-S</i> <i>27.0 kW for type Eco 27.0-3-S</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	FRONIUS International GmbH Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALHEIM AUSTRIA
Geprüft im Auftrag von <i>Tested by request of</i>	FRONIUS International GmbH Günter Froniusstr. 1, 4600 WELS-THALHEIM AUSTRIA

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen nach ENEDIS- NOI-RES_13E – Version 6:2016-07 sowie der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Based upon a single test of one or several product samples, compliance with the requirements of ENEDIS- NOI-RES_13E – Version 6:2016-07 and the following test basis is confirmed. Detailed results are provided in the test report.

Prüfgrundlage <i>Test basis</i>	DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 ¹⁾ DIN VDE 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02 ¹⁾
------------------------------------	--

¹⁾: Diese sind in Deutschland zurückgezogenen Normen, aktuell gültig: DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

¹⁾: These are withdrawn standards for Germany, currently valid: DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Aktenzeichen <i>File number</i>	5001204-3971-0001/259750
Prüfbericht <i>Test report</i>	259750-TL4-5, vom / dated 2019-03-05
ID Nummer <i>ID number</i>	40042362, Revision 2

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.

This statement of conformity does not authorize to use any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / *Certification Products*

2019-03-06

J. Richter

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 8306 0, fax: +49 69 8306 555

e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT