



SHIFTING THE LIMITS

<b>E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ</b>		<b>Nr.: 2019-14</b>
Hersteller	Fronius International GmbH Günter Fronius Strasse 1 4600 Thalheim bei Wels	
Typ NA-Schutz	Integrierter NA Schutz für Fronius Primo 3.0-1	
Software Version	SW: V0.3.21.0 SW1: V1.2.0.1 SW2: V0.9.24.1	
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.		
Thalheim, 15.04.2019		
<p>Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.</p> <div style="text-align: center;">   <b>FRONIUS INTERNATIONAL GMBH</b>                  Günter Fronius-Str. 1, A-4600 Wels/Thalheim                  Tel: +43 / (0) 72 42 / 241-0, Fax: 47 8 25                  Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse             </div>		