



SHIFTING THE LIMITS

E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ		Nr.: 2019-47
Hersteller	Fronius International GmbH Günter Fronius Strasse 1 4600 Thalheim bei Wels	
Typ NA-Schutz	Integrierter NA Schutz für Fronius Symo 5.0-3-M	
Software Version	PS1:V1.2.0.1 PS2:V0.9.24.1 Display SW:V0.3.21.0	
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.		
Thalheim, 15.04.2019		
<p>Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.</p>  <p>FRONIUS INTERNATIONAL GMBH Günter Fronius Str. 1, A-4600 Wels Thalheim Tel: +43 / 07 32 42 / 241-0 Fax: +43 25 Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse</p>		