



SHIFTING THE LIMITS

E.6 ZERTIFIKAT FÜR DEN NA SCHUTZ		Nr.: 2019-89
Hersteller	Fronius International GmbH Günter Fronius Strasse 1 4600 Thalheim bei Wels	
Typ NA-Schutz	Integrierter NA Schutz für Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S	
Software Version	PS1: V1.2.1.1 PS2: V0.9.26.1 Display SW: V0.3.23.0	
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Prüfanforderung	DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) „Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung“ Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz	
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018-11.		
Thalheim, 15.04.2019		
Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.		
 FRONIUS INTERNATIONAL GMBH Günter Fronius-Str. 1 / A-4600 Wels / Thalheim Tel: +43 (0) 72 42 724-0, Fax: 47 8 25		
Feichtinger Josef, Firmen-LOGO, Adresse		