

Die Inbetriebnahme des Hybrid-Systems darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.
Für die Installation und Inbetriebnahme ausschließlich die beigelegten Installationsanleitungen von Fronius verwenden.

Alle bei der Fronius Solar Battery beigelegten Kabel, die bei der Erstinstallation nicht benötigt werden, sind für eine eventuelle Aufrüstung der Speichermodule gedacht und sollen dafür aufbewahrt werden.

Kann die ordnungsgemäße Ladung der Batterien des Fronius Energy Package über einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen oder Monate) ganz gleich aus welchem Grund nicht sichergestellt werden, wird dringend empfohlen, die folgenden Schritte auszuführen, um eine Tiefentladung der Batteriemodule zu verhindern:


- Hauptschalter der Fronius Solar Battery ausschalten
- DC-Sicherungen aus dem Sicherungshalter entfernen
- Die orangenen Leistungsstecker (POWER CONNECTOR) von den einzelnen Batteriemodulen entfernen

WICHTIG! Bei Die Nichtbeachtung der Reihenfolge führt zu einem Garantieverlust; außerdem besteht das Risiko einer **Tiefentladung**.

WICHTIG! Falls die Installation nicht sofort abgeschlossen werden kann, müssen die orangenen Leistungsstecker aus den Batteriemodulen entfernt werden, um eine **Tiefentladung** der Batterie zu vermeiden.

Zum Aufbau des Fronius Energy Packages folgende Reihenfolge beachten:

1. Installation Wechselrichter - Fronius Hybrid Serie
2. Installation Fronius Smart Meter
3. Installation Fronius Solar Battery
- 4a. Inbetriebnahme-Assistent (Wizard) ausführen und abschließen
- 4b. Kommunikation zwischen Batterie und Wechselrichter konfigurieren
5. Funktionstest durchführen



POWER CONNECTOR

Installation and commissioning information sheet

Commissioning of the hybrid system may only be carried out by trained personnel in accordance with the technical regulations.

The enclosed installation instructions from Fronius must be followed during any installation or commissioning work.

All cables supplied with the Fronius Solar Battery that are not required for the initial installation are intended for storage modules that may be installed at a later date and should be retained for this purpose.

If the Fronius Energy Package is left in a state in which proper battery charging cannot be ensured for any reason for an extended period of time (several weeks or months), you must carry out the following procedure to prevent a deep discharge of the battery modules:

- Switch off the main power switch of the Fronius Solar Battery
- Remove DC fuses from fuse holder
- Remove orange power connectors from individual battery modules

IMPORTANT! Failure to follow these steps in the correct order will not only invalidate the warranty, but also risks a **deep discharge** of the battery.

IMPORTANT! If it is not possible to complete the installation work all at the same time, remove the detachable orange power connectors from the battery modules in order to prevent a **deep discharge** of the battery.

Set up the Fronius Energy Package in the following order:

1. Install the inverter (Fronius Hybrid series)
2. Install the Fronius Smart Meter
3. Install the Fronius Solar Battery
- 4a. Launch and complete the Setup wizard
- 4b. Configure communication between the battery and the inverter
5. Carry out a function test



POWER CONNECTOR



La mise en service du système hybride doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.

Utiliser exclusivement les Instructions d'installation de Fronius jointes pour l'installation et la mise en service.

Tous les câbles joints à la Fronius Solar Battery qui ne sont pas utilisés lors de l'installation initiale sont destinés à une éventuelle mise à niveau du module de stockage et doivent être conservés à cet effet.

Si les batteries du Fronius Energy Package ne peuvent pas être chargées correctement pendant une plus longue période (plusieurs semaines ou plusieurs mois), qu'elle qu'en soit la cause, il est alors vivement recommandé d'effectuer les étapes suivantes afin d'éviter une décharge profonde du module de batterie :

- Déconnecter l'interrupteur principal de la Fronius Solar Battery
- Retirer les fusibles DC du porte-fusibles
- Retirer les connecteurs de puissance orange (POWER CONNECTOR) de chaque module de batterie

IMPORTANT ! Le non-respect de l'ordre à suivre entraîne la perte de la garantie ; en outre, il existe un risque de **décharge profonde**.

IMPORTANT ! Si l'installation ne peut pas être achevée immédiatement, les clips orange doivent être retirés du module de batterie afin d'éviter une **décharge profonde** de la batterie.

Pour la mise en place du Fronius Energy Package, l'ordre suivant doit être observé :

1. Installation de l'onduleur - série Fronius Hybrid
2. Installation du Fronius Smart Meter
3. Installation de la Fronius Solar Battery
- 4a. Exécuter l'assistant de mise en service (Wizard) puis le fermer
- 4b. Configurer la communication entre la batterie et l'onduleur
5. Réaliser un test de fonctionnement



POWER CONNECTOR

Hoja de información para instalación y puesta en servicio

La puesta en servicio del sistema híbrido solo debe ser efectuada por personal formado y en el marco de las disposiciones técnicas.

Para la instalación y puesta en servicio se deben utilizar exclusivamente las instrucciones de instalación adjuntas de Fronius.

Todos los cables incluidos con la Fronius Solar Battery que no se requieren para la primera instalación están pensados para una posible ampliación posterior de los módulos de memoria y, por tanto, deben guardarse.

Si por cualquier motivo no fuera posible asegurar durante un período de tiempo prolongado (varias semanas o meses) la carga correcta del Fronius Energy Package, se recomienda encarecidamente ejecutar los siguientes pasos para evitar la descarga total de los módulos de batería:

- Apagar el interruptor principal de Fronius Solar Battery
- Quitar los fusibles CC del portafusibles
- Quitar los conectores de potencia de color naranja (POWER CONNECTOR) de los diferentes módulos de batería

¡IMPORTANTE! El incumplimiento del orden establecido conlleva la pérdida de la garantía. Además, existe el riesgo de **descarga total**.

¡IMPORTANTE! Si no se puede finalizar inmediatamente la instalación, se deben retirar los estribos naranja de los módulos de batería para evitar que se produzca una **descarga total** de la batería.

Tener en cuenta el siguiente orden para la preparación del Fronius Energy Package:

1. Instalación del inversor - Serie Fronius Hybrid
2. Instalación del Fronius Smart Meter
3. Instalación de la Fronius Solar Battery
- 4a. Ejecutar el asistente de puesta en marcha (Wizard) y finalizar
- 4b. Configurar la comunicación entre la batería y el inversor
5. Prueba de funcionamiento



POWER CONNECTOR

La messa in funzione del sistema ibrido deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.

Per l'installazione e la messa in funzione, utilizzare esclusivamente le istruzioni d'installazione di Fronius accluse.

Tutti i cavi inclusi con la Fronius Solar Battery che non si rendono necessari per la prima installazione sono concepiti per un'eventuale installazione a posteriori dei moduli di accumulo e per questo vanno conservati.

Se per qualsiasi ragione non è possibile assicurare la regolare carica delle batterie del Fronius Energy Package per un periodo di tempo prolungato (varie settimane o mesi), procedere urgentemente come descritto di seguito onde evitare lo scaricamento completo dei moduli batteria:

- Disattivare l'interruttore principale della Fronius Solar Battery.
- Rimuovere i fusibili CC dai portafusibili.
- Rimuovere i connettori di alimentazione arancioni (POWER CONNECTOR) dai vari moduli batteria.

IMPORTANTE! L'inosservanza della sequenza indicata determina la perdita della garanzia. Sussiste inoltre il rischio di **scaricamento completo**.

IMPORTANTE! Se non è possibile completare subito l'installazione, occorre rimuovere i fermagli di sicurezza arancioni dai moduli batteria onde evitare lo **scaricamento completo** della batteria.

Per montare il Fronius Energy Package procedere come segue:

1. Installare l'inverter - serie Fronius Hybrid.
2. Installare il Fronius Smart Meter.
3. Installare la Fronius Solar Battery.
- 4a. Eseguire e completare la Messa in funzione guidata (procedura guidata).
- 4b. Configurare la comunicazione tra la batteria e l'inverter.
5. Eseguire il test di funzionamento.



POWER CONNECTOR

Folha de informação sobre a instalação e comissionamento

O comissionamento do sistema híbrido deve ser feito somente por pessoal treinado e no âmbito das determinações técnicas.

Somente usar as instruções de instalação fornecidas pela Fronius para a instalação e o comissionamento.

Todos os cabos fornecidos no Fronius Solar Battery, que não são usados na primeira instalação, são pensados para uma eventual melhoria dos módulos de armazenamento e devem ser guardados para isso.

Se por qualquer razão não for possível garantir um carregamento correto das baterias do Fronius Energy Package por um longo período (semanas ou meses), recomenda-se realizar as seguintes etapas para evitar uma descarga profunda dos módulos de bateria:

- Desligar o interruptor principal do Fronius Solar Battery
- Remover os fusíveis CC do porta-fusíveis
- Remover o conector de alimentação de cor laranja (POWER CONNECTOR) dos módulos individuais da bateria

IMPORTANTE! A inobservância da sequência causa a perda da garantia; além disso, existe o risco de uma **descarga profunda**.

IMPORTANTE! Se a instalação não puder ser finalizada imediatamente, os suportes laranja devem ser removidos dos módulos da bateria para evitar uma **descarga profunda** da bateria.

Para instalar o Fronius Energy Package, seguir a seguinte sequência:

1. Instalação do inversor - Fronius Hybrid Serie
2. Instalação do Fronius Smart Meter
3. Instalação do Fronius Solar Battery
- 4a. Executar o assistente de comissionamento (wizard) e concluir
- 4b. Configurar a comunicação entre a bateria e o inversor
5. Realizar o teste da função



POWER CONNECTOR

Het hybride systeem mag alleen door geschoold personeel en uitsluitend in het kader van de technische voorschriften in bedrijf worden gesteld.

Gebruik voor de installatie en inbedrijfname uitsluitend de meegeleverde installatiehandleidingen van Fronius.

Alle kabels die met de Fronius Solar Battery zijn meegeleverd maar niet nodig zijn voor de initiële installatie, zijn bestemd voor een eventuele upgrade van de opslagmodules. Bewaar deze kabels daarom goed.

Als de accu's van het Fronius Energy Package gedurende een langere periode (enkele weken of maanden) om welke reden dan ook niet op de juiste wijze kunnen worden geladen, raden wij u dringend aan de volgende stappen uit te voeren ter voorkoming van diepe ontlading van de accumodule:

- Zet de hoofdschakelaar van de Fronius Solar Battery uit
- Verwijder de DC-zekeringen uit de zekeringhouder
- Ontkoppel de oranje voedingsstekker (POWER CONNECTOR) van de afzonderlijke accumodules

BELANGRIJK! Het niet in acht nemen van deze volgorde leidt tot verlies van de garantie. Bovendien bestaat er risico op **diepe ontlading**.

BELANGRIJK! Als de installatie niet onmiddellijk voltooid kan worden, moeten de oranje voedingsstekker uit de accumodules worden verwijderd om een **diepe ontlading** van de accu te voorkomen.

Houd u bij de opbouw van het Fronius Energy Package aan de volgende volgorde:

1. Installatie inverter - Fronius Hybrid Serie
2. Installatie Fronius Smart Meter
3. Installatie Fronius Solar Battery
- 4a. Installatiewizard uitvoeren en afsluiten
- 4b. Communicatie tussen accu en inverter configureren
5. Functietest uitvoeren



POWER CONNECTOR

Installationsblad til installation og opstart

Hybridsystemets inverter må kun startes op af uddannet personale og kun ifølge de tekniske bestemmelser. Brug udelukkende de vedlagte installationsvejledninger fra Fronius til installation og opstart.

Kablerne, som er vedlagt Fronius Solar Battery, og som ikke er nødvendige til den første installation, er beregnet til eventuel opdatering af lagermodulerne og skal derfor opbevares.

Hvis man over en længere periode (flere uger eller måneder) ikke kan sikre, at batterierne i Fronius Energy Package oplades, som de skal – uanset hvad årsagen måtte være – anbefales det ubetinget at gøre som følger for at forhindre en fuldstændig afladning af batterimodulene:

- Sluk for hovedafbryderen på Fronius Solar Battery
- Fjern DC-sikringerne fra sikringsholderen
- Fjern de orange ledningsstik (POWER CONNECTOR) fra de enkelte batterimoduler

VIGTIGT! Manglende overholdelse af rækkefølgen fører til garantitab; endvidere er der risiko for **dybdeafledning**.

VIGTIGT! Hvis installationen ikke kan afsluttes med det samme, skal de orange ledningsstik fjernes fra batterimodulerne, så **fuld afladning** af batteriet undgås.

Overhold følgende rækkefølge ved opbygning af Fronius Energy Package:

1. Installation inverter - Fronius Hybrid-serie
2. Installation Fronius Smart Meter
3. Installation Fronius Solar Battery
- 4a. Udfør og afslut opstartsassistenten (Wizard)
- 4b. Konfigurer kommunikationen mellem batteriet og inverteren
5. Udfør funktionstest



POWER CONNECTOR

Endast utbildad personal får ta hybridssystemet i drift i enlighet med de tekniska föreskrifterna. Använd endast de av Fronius medsända installationsanvisningarna för installationen och idrifttagandet.

Alla till Fronius Solar Battery medföljande kablar, som inte behövs vid den första installationen, är avsedda för en eventuell upprustning av minnesmodulerna och måste sparas.

Kan en korrekt laddning av batterierna i Fronius Energy Package inte säkerställas under en lång tid (flera veckor eller månader), oavsett orsak, rekommenderar vi med eftertryck att utföra följande steg för att förhindra en djupurladdning av batterimodulen:

- Stäng av huvudströmbrytaren till Fronius Solar Battery.
- Ta ut DC-säkringarna ur säkringshållaren.
- Dra ut de orangea nätstickkontakterna (POWER CONNECTOR) från de enskilda batterimodulerna.

VIKTIGT! Ignorering av ordningsföljden leder till att garantin upphör att gälla. Dessutom finns det risk för en **djupurladdning**.

VIKTIGT! Kan inte installationen avslutas direkt, måste de orangea nätstickkontakterna tas bort från batterimodulerna för att undvika en **djupurladdning** av batteriet.

Beakta följande ordningsföljd vid uppbyggnaden av Fronius Energy Packages:

1. Installera växelriktaren i Fronius Hybrid-serien.
2. Installera Fronius Smart Meter.
3. Installera Fronius Solar Battery.
- 4a. Följ och avsluta idrifttagandeassistenten (guiden).
- 4b. Konfigurera kommunikationen mellan batteriet och växelriktaren.
5. Gör ett funktionstest.



POWER CONNECTOR

Informační leták týkající se instalace a uvedení do provozu

Uvedení hybridního systému do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických podmínek. Pro instalaci a uvedení do provozu použijte výhradně priložený návod k instalaci od společnosti Fronius.

Všechny kabely priložené k Fronius Solar Battery, které při prvním uvedení do provozu nebudou zapotřebí, jsou určeny pro případné dovybavení pametových modulu a za tím účelem mají být uschovány.

Pokud po delší dobu (několik týdnů nebo měsíců) není možné zajistit řádné nabíjení akumulátorů z balíčku Fronius Energy Package, bez ohledu na to, z jakého důvodu, naléhavě doporučujeme provést následující kroky, aby se zabránilo hlubokému vybití akumulátorových modulů:

- Vypnout hlavní vypínač akumulátoru Fronius Solar Battery
- Vymout pojistky DC z držáku pojistek
- Odstranit oranžové napájecí konektory (POWER CONNECTOR) z jednotlivých akumulátorových modulů

DULEŽITÉ! Nedodržování poradí vede ke ztrátě záruky; navíc existuje riziko **hlubokého vybití**.

DULEŽITÉ! Pokud není možné dokončit instalaci ihned, je nutné odstranit oranžové úchytky z akumulátorových modulu, aby se predešlo **hlubokému vybití** akumulátoru.

Při sestavování balíčku Fronius Energy Package dodržujte následující pořadí:

1. Instalace strídace – hybridní rada Fronius
2. Instalace elektromeru Fronius Smart Meter
3. Instalace akumulátoru Fronius Solar Battery
- 4a. Použití a ukončení asistenta uvedení do provozu (pruvodce)
- 4b. Nakonfigurování komunikace mezi akumulátorem a strídacem
5. Provedení funkčního testu



POWER CONNECTOR

Hybridný systém môže uvádzať do prevádzky iba zaškolený personál a iba v rámci technických podmienok. Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky používajte výhradne priložené návody na inštaláciu od spoločnosti Fronius.

Všetky káble priložené k akumulátoru Fronius Solar Battery, ktoré nie sú potrebné pri prvej inštalácii, sú myslené pre prípadné dovybavenie pamäťových modulov a musia sa preto uschovať.

Ak nemôže byť nabíjanie akumulátorov Fronius Energy Package v súlade s predpismi zaručené počas dlhšieho časového intervalu (viacero týždňov alebo mesiacov), nutne sa odporúča vykonať nasledujúce kroky, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu akumulátorových modulov.

- Vypnite hlavný vypínač akumulátora Fronius Solar Battery.
- Z bezpečnostného držiaka odstráňte poistky DC.
- Oranžové výkonové konektory (POWER CONNECTOR) odstráňte z jednotlivých akumulátorových modulov.

DÔLEŽITÉ! Nedodržanie poradia vedie k strate záruky; okrem toho existuje riziko **hlbokého vybitia**.

DÔLEŽITÉ! Ak nie je možné inštaláciu ihneď ukončiť, musia sa z modulov akumulátorov odstrániť oranžové krytky pre zabránenie **hlbokému vybitiu** akumulátora.

Pri montáži balíka Fronius Energy Package dodržiavajte nasledujúce poradie:

1. Inštalácia striedaca – séria Fronius Hybrid
2. Inštalácia Fronius Smart Meter
3. Inštalácia Fronius Solar Battery
- 4a. Vykonanie a ukončenie asistenta pre uvedenie do prevádzky (Wizard)
- 4b. Konfigurácia komunikácie medzi akumulátorom a striedacom
5. Vykonanie funkčnej skúšky



POWER CONNECTOR

Szerelési és üzembe helyezési információs lap

A hibrid rendszer üzembe helyezését csak szakképzett személyzet, kizárólag a muszaki rendelkezések keretén belül végezheti el.

Szereléshez és üzembe helyezéshez kizárólag a Fronius mellékelt szerelési útmutatóit szabad használni.

Minden olyan, a Fronius Solar Battery-hez mellékelt kábel, amire az első szerelésnél nincs szükség, a tárolómodulok esetleges bővítésére szolgál, és erre a célra meg kell orizni őket.

Amennyiben a Fronius Energy Package akkumulátorainak szabályszerű töltése bármilyen okból hosszabb időn (több hét vagy hónap) keresztül nem biztosítható, az akkumulátormodulok mélykisülésének elkerülése érdekében nyomatékosan javasoljuk a következő lépések végrehajtását:

- Kapcsolja ki a Fronius Solar Battery főkapcsolóját
- Távolítsa el a DC biztosítókat a biztosítótartóból
- Távolítsa el a narancsszínű teljesítménycsatlakozókat (POWER CONNECTOR) az egyes akkumulátormodulokról

FONTOS! A sorrend figyelmen kívül hagyása garanciavesztéshez vezet, ezenkívül a **mélykisülés** veszélye is fennáll.

FONTOS! Amennyiben a telepítés nem fejezhető be azonnal, az akkumulátor **mélykisülésének** elkerülése érdekében az akkumulátormodulokból el kell távolítani a narancsszínű hidakat.

Kérjük, hogy a Fronius Energy Package-ek felépítésénél tartsa be a következő sorrendet:

1. Inverter telepítése - Fronius Hybrid sorozat
2. Fronius Smart Meter telepítése
3. Fronius Solar Battery telepítése
- 4a. Üzembe helyezési segítő (varázsló) futtatása és befejezése
- 4b. Az akkumulátor és az inverter közötti kommunikáció konfigurálása
5. Működésvizsgálat elvégzése



POWER CONNECTOR

Uruchamianie systemu hybrydowego moze byc wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

W celu przeprowadzenia instalacji i uruchomienia nalezy korzystac wylicznie z zalaczonych instrukcji instalacji firmy Fronius.

Wszystkie kable dolaczone do urzadzenia Fronius Solar Battery, ktore nie beda potrzebne podczas pierwszej instalacji, nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu, poniewaz sa one przeznaczone do zastosowania w przypadku ewentualnej rozbudowy moduluw gromadzenia energii.

Jeśli nie można zagwarantować prawidłowego ładowania akumulatorów wchodzących w skład Fronius Energy Package przez dłuższy okres czasu (przez kilka tygodni lub miesięcy) z obojętnie jakiego powodu, stanowczo zaleca się wykonanie następujących czynności, aby zapobiec głębokiemu wyładowaniu akumulatorów:


- Wyłączyć system Fronius Solar Battery wyłącznikiem głównym.
- Wymontować bezpieczniki prądu stałego.
- Odłączyć pomarańczowe wtyczki mocy (POWER CONNECTOR) od poszczególnych akumulatorów.

WAZNE! Nieprzestrzeganie kolejności prowadzi do utraty gwarancji; występuje też ryzyko **głębokiego wyładowania**.

WAZNE! Jeśli nie jest możliwe bezpośrednie zakończenie instalacji, należy usunąć pomarańczowe palaki z modułów akumulatorów, aby zapobiec **głębokiemu wyładowaniu** akumulatora.

W celu zamontowania urządzenia Fronius Energy Package przestrzegaj następującej kolejności:

1. Instalacja falownika z serii Fronius Hybrid
2. Instalacja urządzenia Fronius Smart Meter
3. Instalacja urządzenia Fronius Solar Battery
- 4a. Uruchomienie i ukończenie kreatora uruchamiania (Wizard)
- 4b. Konfiguracja komunikacji między akumulatorem a falownikiem
5. Wykonanie testu działania



POWER CONNECTOR

Kurulum ve devreye almaya ilişkin bilgi sayfası

Hibrit sistemin devreye alınması sadece eğitimli personel tarafından ve mutlaka teknik yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kurulum ve devreye alma için sadece Fronius'un ekteki kurulum talimatlarını kullanın.

Fronius Solar Battery'nin teslimat kapsamında olan ve ilk kurulumda ihtiyaç duyulmayan tüm kablolar, depolama modülünün olası bir ek donatımı için düşünülmüştür ve bunun için saklanmalıdır.

Fronius Energy Package'nin pili, ne tür bir sebepten olursa olsun, uzun bir süre boyunca (birkaç hafta veya ay) düzenli olarak şarj edilemiyorsa, pil modüllerinin tamamen deşarj olmasını önlemek için aşağıdaki adımların uygulanması acilen tavsiye edilir:

- Fronius Solar Battery'nin ana şalterini kapayın
- Sigorta tutucusundan DC sigortalarını çıkartın
- Turuncu güç modüllerini (POWER CONNECTOR) her bir pil modülünden çıkartın

ÖNEMLİ! Siranın dikkate alınmaması garantinin sonra ermesine neden olur; aynı zamanda tamamen **deşarj** olma riski de oluşur.

ÖNEMLİ! Kurulum hemen tamamlanamıyorsa, pilin **deşarj** olmasını önlemek için pil modüllerindeki turuncu kısaç çıkartılmalıdır.

Fronius Energy Package'nin kurulumu için aşağıdaki sırayı dikkate alın:

1. İnverter kurulumu - Fronius Hybrid Serisi
2. Fronius Smart Meter kurulumu
3. Fronius Solar Battery kurulumu
- 4a. Devreye alma asistanını (sihirbaz) uygulayın ve tamamlayın
- 4b. Pil ve inverter arasındaki iletişimi yapılandırın
5. Fonksiyon testini uygulayın



POWER CONNECTOR

Η θέση σε λειτουργία του συστήματος Hybrid πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών.

Για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης της Fronius.

Όλα τα καλώδια που συνοδεύουν τη μπαταρία Fronius Solar Battery και δεν χρειάζονται κατά την πρώτη εγκατάσταση προορίζονται για τυχόν μεταγενέστερο εξοπλισμό των μονάδων αποθήκευσης και συνεπώς θα πρέπει να φυλάσσονται γι' αυτόν τον σκοπό.

Αν η σωστή φόρτιση των μπαταριών του Fronius Energy Package δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να διασφαλιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (αρκετές εβδομάδες έως μήνες), θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα για να εμποδιστεί η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας:


- Κλείστε τον γενικό διακόπτη της Fronius Solar Battery
- Αφαιρέστε τις ασφάλειες DC από την ασφαλειοθήκη
- Βγάλτε τα πορτοκαλί βύσματα (POWER CONNECTOR) από τις μεμονωμένες μονάδες μπαταριών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η μη τήρηση της σωστής σειράς οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος **βαθιάς εκφόρτισης**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν η εγκατάσταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, πρέπει να αφαιρεθούν οι πορτοκαλί συνδετήρες από τις μονάδες μπαταριών, για να αποτραπεί η **βαθιά εκφόρτιση** της μπαταρίας.

Για τη συναρμολόγηση του Fronius Energy Package, τηρήστε την ακόλουθη σειρά:

1. Εγκατάσταση μετατροπέα - Σειρά Fronius Hybrid
2. Εγκατάσταση του μετρητή Fronius Smart Meter
3. Εγκατάσταση της μπαταρίας Fronius Solar Battery
- 4α. Εκτέλεση και ολοκλήρωση του βοηθού (Wizard) θέσης σε λειτουργία
- 4β. Διαμόρφωση επικοινωνίας μεταξύ μπαταρίας και μετατροπέα
5. Εκτέλεση ελέγχου λειτουργίας



POWER CONNECTOR